

## Vysvětlení zadávací dokumentace

veřejné zakázky s názvem

### „Rekonstrukce ul. Zeyerova a části ul. Kostelní“

zadávané jako zakázka malého rozsahu v souladu s ust. §§ 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) zadavatelem

#### Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Zadavatel tímto poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky.

##### Dotaz:

Žádám zadavatele o upřesnění, jaká svítidla se mají ocenit - platí text ve výkazu výměr nebo technická zpráva?

Dle TZ - Nové VO (v rozsahu 6 ks nových světelných míst) je navrženo na konických přírubových stožárech výšky 4 m se svítidly CALLA LED 26W, 15 ks LED, 4100 K, 1715 lm. Stožáry i svítidla jsou stejného typu a barvy RAL jako na ul. 28. října a předchozí stavbě.

Dle Výkazu výměr - svítidlo LED Calla, 28xLED, 500 mA, P=46 W, sv.tok 6,23 klm, optika 2241, Asymmetrical Reflektor silver-coated, NW, CL1, CLO - nezaměnitelné, návaznost na jednotný vzhled centra města, schváleno rozhodnutím ÚHA, úsekem památkové péče

Žádám zadavatele o poskytnutí dokumentace ke schválenému typu svítidla.

Co je stejná barva RAL jako na ul. 28. října - prosím o upřesnění čísla odstínu.

##### **Odpověď:**


Platí specifikace svítidla uvedená ve výkazu výměr:

Svítidlo LED Calla, 28xLED, 500 mA, P=46 W, sv.tok 6,23 klm, optika 2241, Asymmetrical Reflektor silver-coated, NW, CL1, CLO - nezaměnitelné, návaznost na jednotný vzhled centra města, schváleno rozhodnutím ÚHA, úsekem památkové péče.

Barva RAL číslo 9007

V Ostravě dne 14. 8. 2017

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
Městský obvod  
Moravská Ostrava a Přívoz  
úřad městského obvodu  
28

Ing. Jiří Vozňák   
vedoucí odboru investic s místního hospodářství