

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2

veřejné zakázky s názvem

„Workoutové hřiště v Komenského sadech“

Ev.č. VZ 1/2018/C2/SP/OIMH/KI

zadávané jako zakázka malého rozsahu v souladu s ust. §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) zadavatelem

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Zadavatel tímto poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz č. 3:

Musíme konstatovat, že dle normy ČSN EN 16630 se musí, při stanovení výšky pádu, brát v úvahu maximální možné pohyby uživatele, tzn. v případě prvku „svislých žebřin“ je nutno počítat i stání na poslední z příček (zde se 1m neodečítá, což nám bylo potvrzeno několika nezávislými revizními techniky). Za předpokladu umístění poslední z příček ve výšce cca 2250mm, tato výška odpovídá rovněž výšce pádu. V předloze byl dokonce použit prvek „1x Žebřiny svislé o výšce cca 2400mm a šíři hrazd 1100mm“, což by odpovídalo výšce pádu 2400mm a dopadové ploše v tloušťce 90mm. Dopadová plocha z lité pryže v tloušťce 50mm odpovídá výšce pádu 1600mm.

Prosíme tedy o upřesnění zadávací dokumentace neboť rozdílná tloušťka dopadových ploch má značný vliv na cenu a o adekvátní prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Odpověď:

Použití prvků stanoví výrobce. Produktový list dodávky musí jasně vyznačovat dovolený způsob, rozsah a užití prvků. Žebřiny nejsou žebřík k lezení a fungují pro cvik tzv. Leg raises, kde ostatní hrazdy mimo poslední dochytnou hrazdu (dle výšky cvičence) fungují jako svislá fixace pro zádové partie, prakticky neexistuje žádný způsob cvičení, který by odpovídal připomínce. Pohledem tazatele by norma 16630 a věta "PŘI POUŽÍTÍ PRVKU VE VISU SE ODPOČÍTÁVÁ 1m" nebyla aplikovatelná ani u hrazd či jiných nosných prvků a tudíž postrádala smyslu.

V Ostravě dne 6. 2. 2018



Ing. Jiří Vozňák

vedoucí odboru investic a místního hospodářství

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
48

