

uchazeč

V Ostravě dne 25. 3. 2013

Věc: Dodatečné informace k průběhu zadávacího řízení

Název: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Zastoupený: Dalibor Mouka, místostarosta
Sídlo: Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29
IČ: 008 45 451
Kontaktní osoba: Radomír Čončka, investiční referent
Tel.: 599 444 201
E-mail: rconcka@moap.ostrava.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 923 - 761 /0100

Osoba zastupující zadavatele ve smyslu ust. §151 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách:

Název: Mgr. Michal Nosek, advokátní kancelář
sídlo: Purkyňova 787/6, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 714 46 095
Kontaktní osoba: Mgr. Michal Nosek
tel.: +420 731 505 191
E-mail: nosek@ak-nosek.cz
Bankovní spojení: UniCredit Bank CZ, a.s., pobočka Ostrava, č. účtu 2105655213/2700

V souvislosti s dotazy některých uchazečů poskytují ostatním případným zájemcům tyto dodatečné informace k průběhu zadávacího řízení k veřejné zakázce „**ZŠ Zelená 42 – oprava hřiště**“

Dotaz č. 1:

Z odpovědí na dodatečné informace vyplynulo, že hmotnost umělého trávníku je 36,4 kg/m². Z našich zkušeností může mít umělý trávník tl. 10 mm maximální hmotnost 15 kg/m², to znamená, že původních 23,85 t by přesně odpovídalo této skutečnosti. Ani technicky není možné, aby měl hmotnost, kterou udáváte vy, tedy 58 t. Prosím o vysvětlení této informace, protože se jedná o jednu ze zásadních položek v celém rozpočtu.

Odpověď:

Dobrý den, jsem si vědom, že hmotnost původního trávníku k likvidaci je velice důležitý údaj pro cenovou nabídku. Proto jsem dodatečně na místě samém odřízl roh hrací plochy a ten zvážil a tak došel k celkové hmotnosti. Celkovou hmotnost kromě materiálu umělého trávníku tvoří i nečistoty, prach, písek a jemná frakce kameniva, které nelze při likvidaci dokonale z povrchu odstranit. Bude-li konečná cena likvidace o něco menší, tak to bude znamenat pro investora příjemné méněpráce, naopak by to bylo horší.

Ing. Jan Havlíček, projektant

Mgr. Michal Nosek,
advokát,
osoba zastupující zadavatele