



Dle rozdělovníku

**Věc:** Dodatečné informace č. 3 k Zadávacímu řízení Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP – 3. část

Zadavatel Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava, Moravská Ostrava IČ 00845451, zastoupený Daliborem Moukou, místostarostou, Vám v souladu s čl. 1 bodem 4 Zadávací dokumentace sděluje následující dodatečné informace k zadávacímu řízení „**Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP – 3. část**“, ve Věstníku veřejných zakázek dne 6. 10. 2014 pod evidenčním číslem VZ 498677 a zveřejněním zadávací dokumentace v plném rozsahu na profilu zadavatele dne 6. 10. 2014:

**Dotaz č. 1:**

*Část A Objekt mateřské školy na ulici Na Jízdárně č. 2807/19a- V zadávací dokumentaci části A technické zprávě ani v pohledových výkresech zadávací dokumentace části A, není definována zrnitost vnější omítky. Žádám o její doplnění.*

**Odpověď č. 1:**

Zrnitost vnější omítky je požadovaná 2mm.

**Dotaz č. 2:**

*Část B Objekt základní školy na ulici Nádražní č. 1217/117:*

*1) V zadávací dokumentaci části B je ve výkazu výměr prázdný oddíl mezi oddíly vnitřní kanalizace a konstrukce klempířské. Prosím o upřesnění zadání, jestli se nedošlo nedopatřením k vymazání položek.*

*2) V zadávací dokumentaci části B je v rekapitulaci výkazu výměr části VRN položka provozní vlivy, kde v názvu položky je hodnota 0,3% a ve výměře je 0,5%. Prosím o upřesnění zadání.*

**Odpověď č. 2:**

1) Nedošlo k vymazání položek. Uchazeč nevyplňuje prázdné řádky ve výkazu výměr.

2) Hodnota 0,3 % uvedená v rekapitulaci výkazu výměr části VRN položka provozní vlivy je chybná. V nabídce bude uvedena hodnota u položky provozní vlivy 0,5% ze ZRN nabídkové ceny.

V Novém Jičíně dne 20. 10.2014

Jiří Stavinoha  
Euro SmartProject s.r.o.  
v zastoupení zadavatele