

Ostravské komunikace, a.s.
Novoveská 1266/25
Ostrava, Mariánské Hory, 709 00

Tel.: 595 621 111
Fax: 595 621 103
www.okas.cz
číslo datové schránky muut5qe

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Ostravě, odd. B, vložka 1886 ze dne 22. 4. 1998

Moravské stavby – projekce, s.r.o.
Ing. Jaroslav Habrňal
Erbenova 509/5
703 00 Ostrava – Vítkovice

Váš dopis / zn.:

Naše zn.:
OKAS-3230-1/14/TSÚ/PT

Vyřizuje: 
Petrašková/356

V Ostravě dne:
5.6.2014

Rekonstrukce parkoviště Ahepjukova

k.ú. Moravská ostrava

Vyjádření k DSP za správu veřejného osvětlení (VO)

V místech výše uvedené stavby, zakreslené v předložené situaci, **se nachází zařízení veřejného osvětlení** v majetku Statutárního Města Ostravy a v naší správě, tj. el. kabely VO v zemi, el. rozvaděč RVO 208 a svítidla VO na stávajících stožárech VO – viz mapa pasportu VO.

Stavbou v uvedené věci **dojde k přiblížení, dotčení, souběhu a křížení** výše uvedeného zařízení VO. Upozorňujeme, že zakres trasy kabelů VO je pouze orientační, k určení přesné polohy a trasy je nutno kabely předem vytyčit. Vytyčení objednejte u OK, a.s., údržba VO – p. Szpandrzyk, tel. č. 595 621 248, mobil 724 149 084, e-mail: szpandrzyk@okas.cz.


S provedením stavby souhlasíme při dodržení našich podmínek:


- 1) dodržte podmínky k vyjádření – viz příloha,
- 2) **po provedeném vytyčení** skutečného zaměření VO v místech dotčení s budoucí rekonstrukcí parkoviště budou **upřesněny podmínky uložení kabelu VO** se správcem veřejného osvětlení při OK, a.s. – p. Dekar, e-mail: dekar@okas.cz, tel. č. 595 621 355, 724 358 212,
- 3) stávající kabely VO, které jsou pod nově rekonstruovaným parkovištěm budou uloženy v dělených chráničkách (KOPOHALF) a bude k nim připojena rezervní chránička pevná (KOPODUR) o průměru 110 mm s přesahem min. 0,5m na každou stranu, zajištěna proti vniknutí nečistot. Chráničky budou uloženy na betonovém základě tloušťky 10 cm s obetonováním,
- 4) stavba musí být prováděna tak, aby nedošlo k poškození zařízení VO nebo k výpadku VO. Pokud by k poškození došlo, je nutné okamžitě kontaktovat správce VO – p. Dekar, poškození odstranit na vlastní náklady a opravu řádně předat. V případě výpadku VO budou náklady pohotovostního zásahu údržby uplatněny na původci výpadku.

Platnost tohoto vyjádření je 2 roky.

S pozdravem

 **Ostravské**
komunikace, a.s.

Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25
Ostrava, Mariánské Hory, 709 00
IČ 25396544, DIČ CZ25396544 


Ing. Miloš Novák
technicko – správní náměstek

Přílohy: - 1x mapa pasportu VO
- podmínky k vyjádření

PODMÍNKY K VYJÁDRĚNÍ zn. OKAS-3230-1/14/TSÚ/PT

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit vedení a zařízení VO je zhotovitel povinen zajistit ochranu vedení a zařízení VO v rozsahu daném příslušnými ČSN a následujícími podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození ani k výpadku VO. V této souvislosti odpovídá zhotovitel za škody jak na zařízení VO, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení a vedení VO během stavby i po jejím dokončení zajistí zhotovitel sám, zejména tím, že:

1. Uvědomí správce VO – **p. Dekar**, e-mail: dekar@okas.cz, tel. č. **595 621 355, 724 358 212**, o plánovaném zahájení stavebních prací nejméně 10 dnů předem, příp. projedná zajištění vypnutého stavu a před vlastním zahájením prací si objedná **vytyčení podzemních vedení VO (včetně napájecích kabelů pro RVO)**, které se v terénu vyznačí barvou (kolíky) a s jeho polohou prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou zemní práce provádět.
2. **Vytyčení trasy a hloubky kabelového vedení provede** za úhradu na základě objednávky žadatele firma provádějící údržbu VO v dané oblasti tj.: **p. Szpandrzyk**, e-mail: szpandrzyk@okas.cz, tel. č. **595 621 248, mobil 724 149 084**.
3. Upozorní pracovníky, aby dbali při práci v blízkosti vedení a zařízení VO největší opatrnosti a nepoužívali v těchto místech nevhodného nářadí a ve vzdálenosti méně než **1m** na každou stranu od vyznačené trasy kabelů VO a méně než **2m** od stožárů VO nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hlubičů, bagrů, apod.).
4. Při kříženích a souběžích s vedením VO musí být dodrženy zejména **ČSN 736005** – Prostorová úprava vedení technického vybavení, při souběhu a křížení kabelů (**ČSN 341050**), **ČSN 33 2000 – 5 – 52** - předpisy pro kladení silových el. vedení. Při provádění zemních prací musí být dodržena **ČSN 733050** - Zemní práce.
5. Podkopané kabely budou podchyceny podložením prken na vzdálenost nejméně **1,5m** a zemina pod prknem musí být řádně udusána. Pro zavěšení kabelů nebude použito sousedních kabelů, nebo potrubí.
6. Všechny obnažené kabely VO musí být označeny výstražnými tabulkami. **Před zakrytím kabelů bude vyzván správce VO ke kontrole jejich uložení, zda vedení VO nebylo při provádění prací viditelně poškozeno a zda je v původní poloze.** O souhlasu správce VO s uloženíím bude proveden zápis do stavebního deníku firmy provádějící stavbu – **zápis je podmínkou nutnou pro souhlas správy VO v rámci kolaudačního řízení.**
7. Na vyznačenou trasu vedení VO nebude ukládán materiál, zemina atd. a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelovému vedení, nebo ohrožovala bezpečnost jeho provozu, nesmí být měněna úroveň terénu.
8. Okamžitě ohlásí správě VO každé poškození vedení a zařízení VO a na vlastní náklady zajistí uvedení poškozeného vedení a zařízení VO do původního stavu a následně předá správci VO.
9. Na stožárech VO bývají zavěšeny dopravní značky, ukazatele, reklamní poutače a jiná zařízení. Při přeložkách těchto stožárů zodpovídá investor (příp. zhotovitel) za provedení provizorního dopravního značení a obnovení všech původních zařízení na přeložených sloupech VO.
10. Případné přeložky zařízení VO je nutno předem projednat s naší správou VO a následně zapracovat do PD.
11. Pod nově zpevněnými pojízdnými plochami, vjezdy a parkovišti je nutno uložit kabely VO do chrániček na betonovém základě s obetonováním – tento požadavek je nutno předem projednat s naší správou VO a následně zapracovat do PD.

Vyřizuje: Petrašková / 595 621 356

