

Vaše značka.: 6-228/2014

Moravské stavby – projekce s.r.o.

Naše značka: 11822/TDC/14/Kr

**Erbenova 509/5
703 00 Ostrava - Vítkovice**

Vyřizuje: Ing. Vítězslav Krupa
Tel.: 59 740 2900
Fax: 59 740 1095
E-mail: dpored@dpo.cz

Datum:19.6.2014

Platnost tohoto Vyjádření končí dne:19.6.2016


Vyjádření DP Ostrava a.s. – stavba: „**REKONSTRUKCE PARKOVIŠTĚ AHEPJUKOVA**“
žádost o vyjádření k PD pro stavební řízení

Výše uvedenou stavbou dojde k dotčení trakčních kabelů trolejbusové dráhy na ul. Novinářské.
S realizací stavby souhlasíme za dodržení níže uvedených podmínek:

- práce budou provedeny v souladu s bezpečnostními předpisy, platnými zákony, předpisy a normami, zejména ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 73 6005,
- před zahájením prací si stavebník za úhradu u střediska **Vrchní vedení DPO** (p. Huvar 597 402 150, p. Vavřina 597 402 157) objedná vytyčení polohy kabelových souborů a odsouhlasí ochranu trakčního zařízení trolejbusové dráhy – o vytyčení a technických opatřeních vůči drážnímu zařízení (trakční kabelové soubory) bude proveden zápis do stavebního deníku,
- pracovníci provádějící stavební činnost budou prokazatelně seznámeni s polohou vytyčeného elektrického zařízení, rozsahem ohranného pásma a těmito podmínkami,
- po celou dobu realizace výše uvedené stavby bude naše drážní zařízení přístupné pro odstraňování poruch a provádění běžné údržby,
- případně obnažené kabely budou mechanicky zajištěny před nepovoleným průhybem - práce, kdy budou trakční kabely obnaženy, musí být prováděny ručně a v období, kdy teplota okolí bude **min. + 5⁰C**. Kabely pod napětím budou označeny bezpečnostní tabulkou č. 0108,
- pracovníci provádějící výkopové a montážní práce v blízkosti drážního zařízení (kabely a rozvodné skříně) budou předem prokazatelně poučeni o nebezpečí úrazu el. proudem ve smyslu vyhlášky 50/78 Sb, §4. Při použití pracovních strojů je nutno dodržovat bezpečnou vzdálenost od trolejového vedení (ČSN 34 3112),
- veškeré zemní práce ve vzdálenosti 1m na každou stranu od krajního kabelu budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností, tedy bez použití mechanických prostředků,
- na vyznačenou trasu kabelů nebude ukládán materiál, zemina atd. a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelovému vedení, nebo ohrožovala bezpečnost jeho provozu, nesmí být měněna úroveň terénu,
- mimo vozovku nebudou trakční kabely přejížděny vozidly nebo stavebními mechanismy, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany bude předem projednán s provozovatelem (p. Huvar tel.č. 597402150, p. Vavřina 597402157),
- bude zachován bezpečný průjezd vozidel MHD,
- okamžitě ohlásit každé zjištěné nebo způsobené poškození kabelů nebo zařízení DPO na Energetický dispečink DPO tel. 59 740 1330,

- po celou dobu výstavby stavebník zodpovídá za všechny škody nebo úrazy, které eventuálně realizací předmětné akce vzniknou
- neručíme za žádné škody ani úrazy, které by mohly vzniknout provozem našeho zařízení na stavebníkovým zařízení stavebníkovi nebo třetí osobě, ledaže by bylo nalezeno prokazatelné zavinění zaměstnancem DP Ostrava a.s.,
- před záhozem kabelové trasy DPO budou správci zařízení DPO (p. Huvar, P. Vavřina) vyzváni ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si DPO a.s. právo nechat inkriminované na náklady provádějící organizace místo znovu odkrýt.

S přátelským pozdravem


Jiří Boháček
vedoucí odboru Dopravní cesta

Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
69