

## Dodatečná informace č. 1

k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku s názvem

### „Výměna stávajících dřevěných oken za nová PVC okna v domě ul. Senovážná 1530/6 v Moravské Ostravě“

zadávané jako zakázka malého rozsahu v souladu s ust. §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

zadavatelem

### Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Zadavatel tímto poskytuje na základě požadavku uchazeče dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám na výše uvedenou veřejnou zakázku.

#### **Dotaz:**

Dobrý den,  
žádám Vás o vysvětlení zadávací dokumentace k VZMR: 56/17/B/SP/OM/Bi - Výměna stávajících dřevěných oken za nová PVC okna v domě ul. Senovážná 1530/6 v Moravské Ostravě.

Dotaz:

Lze Vám nabídnout okna z 5-ti komorového profilu?

Zdůvodnění: Stanovení min. počtu komor ÚOHS považuje za diskriminační...

#### **Odpověď:**

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla celého okna je  $U=1,2$  (W/m<sup>2</sup>.K), pokud tedy 5-ti komorový systém tuto hodnotu splňuje, je možné nabídku vypracovat v tomto profilu.

V Ostravě, dne 10. 8. 2017

.....  
Ivan Rychecký, v.r.  
vedoucí odboru majetkového