



POZNÁMKA

PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ 3NPE 50Hz, 400V, TN-C-S
 OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 33 2000
 ZÁKLADNÍ - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

STÁVAJÍCÍ ZAPUŠTĚNÝ ROZVADĚČ RA10 BUDE DOZBROJEN O JISTIČ *B/3,
 25A PRO NAPÁJECÍ VÝVOD PRO ROZVADĚČ RA 10.1

D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PROJEKTANT SPECIALISTA:	VYPRACOVAL:	KONTROLA:	INVIS spol. s r.o. Hladnovská 11 710 00 OSTRAVA	
ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.	ŠLANCAR P.		
KRAJ: MS		OBEC: OSTRAVA		FORMÁT:	2A4
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, PROKEŠOVO NÁM. 1803/8				DATUM:	07/2016
PŘELOŽKA ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY NA NÁM. Dr. E. BENEŠE				ÚČEL:	DSP
				Č. ZAKÁZKY:	38/16
ROZVADĚČ RA 10 - DOPLNĚNÍ				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
					EL - 06