

Ostravské komunikace, a.s.  
Novoveská 1266/25  
Ostrava, Mariánské Hory, 709 00  
Tel.: 595 621 111  
Fax: 595 621 103

Společnost byla zapsána u Krajského soudu v Ostravě  
obchodní rejstřík – oddíl B, vložka 1886 dne 22. 4. 1998.

UNlprojekt – Ing. Luděk Maceček  
Riegrova 857  
738 02 Frýdek – Místek

Váš dopis / zn.:

Naše zn.:

OKAS-1275/13/TSÚ/PT

Vyřizuje: *PH*

Petrašková/356

V Ostravě dne:

14.3.2013

### **Oprava chodníků ul. Bankovní, nám. Msgre Šrámka a ul. Čs. legii**

k. ú. Moravská Ostrava

Sdělení k existenci sítí za správu veřejného osvětlení (VO)


V místech výše uvedené stavby, zakreslené v předložené situaci, se nachází zařízení veřejného osvětlení v majetku Statutárního Města Ostravy a v naší správě, tj. el. kabely VO v zemi, el. rozvaděč RVO 019, svítidla VO na stávajících stožárech a el. kabel VO, výložníky se svítidly VO na fasádě domů – viz mapa pasportu VO.

Tento dopis není souhlasným vyjádřením ke stavbě, ale pouze sdělením k existenci zařízení VO. Vyjádření ke stavbě poskytneme žadateli až na základě předložené projektové dokumentace.

Platnost tohoto sdělení je 2 roky.


S pozdravem

 **Ostravské  
komunikace, a.s.**  
Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25  
Ostrava, Mariánské Hory, 709 00  
IČ 25396544, DIČ CZ25396544 (4)

  
Ing. Miloš Novák  
technicko – správní náměstek

Přílohy: - 1x mapa pasportu VO







Ostravské komunikace, a.s.  
Novoveská 1266/25  
Ostrava, Mariánské Hory, 709 00  
Tel.: 595 621 111  
Fax: 595 621 103

Společnost byla zapsána u Krajského soudu v Ostravě  
obchodní rejstřík – oddíl B, vložka 1886 dne 22. 4. 1998.

UNIprojekt – Ing. Luděk Maceček  
Riegrova 857  
738 02 Frýdek – Místek

Váš dopis / zn.:

Naše zn.:

OKAS-1976/13/TSÚ/PT

Vyřizuje:

Petrašková/356

V Ostravě dne:

15.4.2013

**Oprava chodníků ul. Bankovní, nám. Msgre Šrámka a ul. Čs. legií**  
p. č. 473, 3499, 3500, k. ú. Moravská Ostrava

Vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení za správu veřejného osvětlení (VO)

V místech výše uvedené stavby, zakreslené v předložené situaci, **se nachází zařízení veřejného osvětlení** v majetku Statutárního Města Ostravy a v naší správě, tj. el. kabely VO v zemi, el. rozvaděč RVO 019, svítidla VO na stávajících stožárech a el. kabel VO, výložníky se svítidly VO na fasádě domů – viz mapa pasportu VO.

Stavbou v uvedené věci **dojde k přiblížení, popř. k dotčení** výše uvedeného zařízení VO. Upozorňujeme, že zakres trasy kabelů VO je pouze orientační, k určení přesné polohy a trasy je nutno kabely předem vytyčit.

Stavba musí být prováděna tak, aby nedošlo k poškození zařízení VO nebo k výpadku VO. Pokud by k poškození došlo, je nutné okamžitě kontaktovat správce VO (**p. Szpandryk, tel. č. 595 621 354, 724 149 084, [szpandryk@okas.cz](mailto:szpandryk@okas.cz)**), poškození odstranit na vlastní náklady a opravu řádně předat. V případě výpadku VO budou náklady pohotovostního zásahu údržby uplatněny na původci výpadku.

S provedením stavby **souhlasíme při dodržení našich podmínek** – viz příloha.

Platnost tohoto vyjádření je 2 roky.

S pozdravem

 **Ostravské**  
komunikace, a.s.  
Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25  
Ostrava, Mariánské Hory, 709 00  
IČ 25396544, DIČ CZ25396544 (4)



Ing. Miloš Novák  
technicko – správní náměstek

Přílohy: - 1x mapa pasportu VO  
- podmínky k vyjádření

## PODMÍNKY K VYJÁDŘENÍ zn. OKAS-1976/13/TSÚ/PT

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit vedení a zařízení VO je zhotovitel povinen zajistit ochranu vedení a zařízení VO v rozsahu daném příslušnými ČSN a následujícími podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození ani k výpadku VO. V této souvislosti odpovídá zhotovitel za škody jak na zařízení VO, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení a vedení VO během stavby i po jejím dokončení zajistí zhotovitel sám, zejména tím, že:

1. Uvědomí správce VO - **p. Szpandrzyk, tel. č. 595 621 354, mobil 724 149 084**, o plánovaném zahájení stavebních prací nejméně 10 dnů předem, příp. projedná zajištění vypnutého stavu a před vlastním zahájením prací si objedná **vytyčení podzemních vedení VO (včetně napájecích kabelů pro RVO)**, které se v terénu vyznačí barvou (kolíky) a s jeho polohou prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou zemní práce provádět.
2. **Vytyčení provede** za úhradu na základě objednávky žadatele firma provádějící údržbu VO v dané oblasti tj.: **Ostravské komunikace, a.s., p. Lánský, e-mail: [lansky@okas.cz](mailto:lansky@okas.cz), tel. č. 595 621 248, mobil 606 738 435.**
3. Upozorní pracovníky, aby dbali při práci v blízkosti vedení a zařízení VO největší opatrnosti a nepoužívali v těchto místech nevhodného nářadí a ve vzdálenosti méně než **1m** na každou stranu od vyznačené trasy kabelů VO a méně než **2m** od stožárů VO nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hlubičů, bagrů, apod.).
4. Při kříženích a souběžích s vedením VO musí být dodrženy zejména **ČSN 736005** – Prostorová úprava vedení technického vybavení, při souběhu a křížení kabelů (**ČSN 341050**), **ČSN 33 2000 – 5 – 52** - předpisy pro kladení silových el. vedení. Při provádění zemních prací musí být dodržena **ČSN 733050** - Zemní práce.
5. Podkopané kabely budou podchyceny podložením prken na vzdálenost nejméně **1,5m** a zemina pod prknem musí být řádně udusána. Pro zavěšení kabelů nebude použito sousedních kabelů, nebo potrubí.
6. Všechny obnažené kabely VO musí být označeny výstražnými tabulkami. **Před zakrytím kabelů bude vyzván správce VO ke kontrole jejich uložení, zda vedení VO nebylo při provádění prací viditelně poškozeno a zda je v původní poloze.** O souhlasu správce VO s uložení bude proveden zápis do stavebního deníku firmy provádějící stavbu – **zápis je podmínkou nutnou pro souhlas správy VO v rámci kolaudačního řízení.**
7. Na vyznačenou trasu vedení VO nebude ukládán materiál, zemina atd. a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelovému vedení, nebo ohrožovala bezpečnost jeho provozu, nesmí být měněna úroveň terénu.
8. Okamžitě ohlásí správě VO každé poškození vedení a zařízení VO a na vlastní náklady zajistí uvedení poškozeného vedení a zařízení VO do původního stavu a následně předá správci VO.
9. Na stožárech VO bývají zavěšeny dopravní značky, ukazatele, reklamní poutače a jiná zařízení. Při přeložkách těchto stožárů zodpovídá investor (příp. zhotovitel) za provedení provizorního dopravního značení a obnovení všech původních zařízení na přeložených sloupech VO.
10. Případné přeložky zařízení VO je nutno předem projednat s naší správou VO a následně zapracovat do RDS.
11. Pod nově zpevněnými pojízdnými plochami, vjezdy a parkovišti je nutno uložit kabely VO do chrániček na betonovém základě s obetonováním – tento požadavek je nutno předem projednat s naší správou VO a následně zapracovat do RDS.

Vyřizuje: Petrašková / 595 621 356



