

Vysvětlení zadávací dokumentace

veřejné zakázky s názvem

„Výměna oken - Šafaříkova 12, Vaškova 19“

zadávané jako zakázka malého rozsahu v souladu s ust. §§ 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) zadavatelem

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Zadavatel tímto poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz:

Chtěli bychom se zeptat která hodnota platí zda $U_w = 1,2W/m^2K$ okna a nebo i zároveň požadovaný rám 74 mm. Bude stačit splnit hodnotu okna $U_w = 1,2W/m^2K$?

Odpověď:

Splněny musí být oba dva požadavky, okno musí splňovat podmínku min. $U_w = 1,2W/m^2k$ a zároveň musí být šířka rámu min. 74 mm.

V Ostravě dne 21. 9. 2017

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
48

Ing. Jiří Vozňák

vedoucí odboru investic s místního hospodářství