

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 21.2.2011

ČÍSLO JEDNACÍ: HDM/OV- 4088/5.5/11

VYŘIZUJE: MUDr. Vítězslava Benešová

TEL.: 595 138 137

FAX: 595 138 109

E-MAIL: vitezslava.benesova@khssova.cz

DATUM: 2.3.2011

ASA Expert a.s.

Konečného 1919/12

715 00 Ostrava - Slezská Ostrava

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad, podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudila žádost Statutárního města Ostravy, Měst. obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Prokešovo nám. 8, 729 29 Moravská Ostrava, zastoupeného na základě plné moci společností ASA Expert a.s., Konečného 1919/12, 715 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČ: 27791891, ze dne 21.2.2011, o závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení akce „ZŠ Nádražní 1217 – zateplení, výměna oken, rekonstrukce střechy - 1. část – stará škola“.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro stavební řízení akce „ZŠ Nádražní 1217 – zateplení, výměna oken, rekonstrukce střechy - 1. část – stará škola“

s o u h l a s í .

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. se souhlas váže na splnění následujících podmínek:

- 1) Osvětlovací otvory bytových místností, v nichž může docházet ke zvýšené tepelné zátěži nebo oslnění, musí být opatřeny clonicími zařízeními k regulaci přímého slunečního záření ve smyslu ustanovení § 16(1) vyhl.č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl.č.410/2005 Sb.“) a § 45(2) nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (dále jen „NV č. 361/2007 Sb.“)
- 2) V místnostech, kde je použito přirozené větrání okny, musí být ovládání ventilačních otvorů dosažitelné z podlahy ve smyslu ustanovení § 17(2), vyhl. č. 410/2005 Sb.

TEL.: 595 138 111
FAX: 595 138 109

Úřední hodiny:
pondělí, středa 8:00 – 17:00

Odůvodnění:

Na základě žádosti Statutárního města Ostravy, Měst. obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Prokešovo nám. 8, 729 29 Moravská Ostrava, zastoupeného na základě plné moci společností ASA Expert a.s., Konečného 1919/12, 715 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČ: 27791891, ze dne 21.2.2011, o závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení akce „ZŠ Nádražní 1217 – zateplení, výměna oken, rekonstrukce střechy – 1. část - stará škola“, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako dotčený správní úřad, soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Předmětem projektu je revitalizace původní památkově chráněné budovy základní školy, spočívající ve výměně okenních výplní, opravě vstupních dveří, opravě fasády a zateplení střechy. Stávající dřevěná kastlová okna s jednoduchým zasklením budou vyměněna za nová ve shodném členění a velikosti, vnější křídla okenní výplně budou zasklena izolačním dvojsklem.

Po prostudování projektové dokumentace lze konstatovat, že předložené podklady odpovídají, při respektování shora uvedených podmínek, požadavkům zákona č. 258/2000 Sb. a právních předpisů souvisejících.



MUDr. Vítězslava Benešová
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

Rozdělovník:

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2

1x adresát, 1 list + PD

1x KHS, odd. HDM, 1 list + 2