

uchazeč

V Ostravě dne 24. 5. 2013

Věc: Dodatečné informace k průběhu zadávacího řízení

Název: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Zastoupený: Dalibor Mouka, místostarosta
Sídlo: Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29
IČ: 008 45 451
Kontaktní osoba: Radomír Čončka, referent odboru investic a místního hospodářství
Tel.: 599 444 201
E-mail: rconcka@moap.ostrava.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 923 - 761 /0100

Osoba zastupující zadavatele ve smyslu ust. §151 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách:

Název: Mgr. Michal Nosek, advokátní kancelář
sídlo: Purkyňova 787/6, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 714 46 095
Kontaktní osoba: Mgr. Michal Nosek
tel.: +420 731 505 191
E-mail: nosek@ak-nosek.cz
Bankovní spojení: UniCredit Bank CZ, a.s., pobočka Ostrava, č. účtu 2105655213/2700

V souvislosti s dotazy uchazeče poskytují ostatním případným zájemcům tyto dodatečné informace k průběhu zadávacího řízení k veřejné zakázce „**Rekonstrukce chodníku Maticí II. etapa**“.

Dotaz č. 1

Součástí zadávací dokumentace je příloha č. 1 - Průvodní zpráva, ve které je stavba členěna na dva stavební objekty – C2-01 Chodníky a zpevněné plochy a C2-02 Sadové úpravy. Ve výkaze výměr je pouze objekt Chodníky a zpevněné plochy. Je součástí zadání i objekt C2-02 Sadové úpravy?

Odpověď

Dle rozhodnutí investora C2-02 Sadové úpravy nejsou součástí naceňovaného projektu.

Dotaz č. 2

V příloze č.1 Průvodní zpráva je součástí stavby objekt C2-02 Sadové úpravy. Podle popisu prací v této příloze nedojde ke kácení stromů, stromy budou opatřeny kovovými rošty. Ve výkaze výměr se 2ks stromů kácí, ale ostatní práce dle této Průvodní zprávy nejsou uvedeny. Jsou položky týkající se sadových úprav správné?

Odpověď

Kácení 2 ks stromů se nebude provádět, ale ke stávajícím stromům se kovové rošty dodávat budou.

Dotaz č. 3

Dle výkazu výměr se mají vykácet 2ks stromů. Stavba bude realizována v měsících červen-červenec mimo období vegetačního klidu. Má zadavatel zajištěné povolení k tomuto kácení?

Odpověď

Kácení stromů se provádět nebude.

Dotaz č. 4

Ve výkaze výměr je v oddíle 001 Přípravné a přidružené práce položka č.2 Předpokládané přeložky stávajících vedení sítí. Žádáme o upřesnění této položky – typ inženýrských sítí, průměr, množství.

Odpověď

Specifikace položky č.2 v odd. 001: Tvarovka kabelovodu žlab s víkem (Kabel. žlab. typ TK2 + víko) v celkové délce 500 m.

Dotaz č. 5

Ve výkaze výměr je položka Provádění zkoušek podkladu a oddíl VRN Přirážky. U těchto položek je uvedeno množství, které se vypočítává ze součtu cen položek, které nebudou shodné s tímto množstvím uvedeným ve VV. Musíme dodržet toto množství – částku?

Odpověď

Specifikace položky Provádění zkoušek: Bude naceňeno 12 ks zkoušek hutnění podkladu.

Dotaz č. 6

Ve výkaze výměr v oddíle 019 Sadové úpravy jsou položky č. 2-8 osazení kůlu, zhotovení obalu z juty, chemické odplevelení, mulčování, hnojení, zalití vodou, u kterých není dodávka materiálu. Jak máme nacenit dodávky k těmto položkám?

Odpověď

Nebude naceněno - neprovádí se.

Dotaz č. 7

Ve výkaze výměr v oddíle 059 Kryty poz komunikací – dlažba je položka č. 4 dlažba zámková LOKET 20X20X6 ČERVENÁ RELIÉF. Běžně se užívá dlažba o rozměru 20x10x6 a ani naši dodavatelé dlažeb tento typ dlažby nenabízejí. Žádáme o změnu rozměru této dlažby.

Odpověď

Dle dohody se zástupcem investora souhlasíme se záměnou za dlažbu o rozměru 20x10x6.

Mgr. Michal Nosek,
advokát a osoba zastupující zadavatele