

Dodatečná informace č. 2 k zadávacímu řízení

na veřejnou zakázku s názvem

„Senovážná 9 – výměna oken“

zadávaná jako zakázka malého rozsahu v souladu s ust. § 18 odst. 5, ust. § 12 odst. 3 a ust. § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“) zadavatelem

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz


Zadavatel tímto poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky, a to na základě požadavku uchazeče.

Dotaz č. 1:

Je nejasné zadání hodnot U_w a R_w , protože se liší popis v zadávací dokumentaci, technické zprávě a výpisu prvků PSV (každý popis udává jinou hodnotu). Prosíme o přesné definování konečných hodnot U_w a R_w pro všechny pozice oken i dveří.

Odpověď: Požadovaný součinitel prostupu tepla celého okna dle ČSN 730540 $U_w \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$, celých dveří $U_w \leq 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, zvuková neprůzvučnost celého okna dle ČSN 730532 $R_w \geq 35 \text{ dB}$.

V Ostravě dne 27. 1. 2015



Ing. Jiří Vozňák

vedoucí odboru investic a místního hospodářství

