

uchazeč

V Ostravě dne 4. 6. 2013

Věc: Dodatečné informace k průběhu zadávacího řízení

Název: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Zastoupený: Dalibor Mouka, místostarosta
Sídlo: Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29
IČ: 008 45 451
Kontaktní osoba: Radomír Čončka, referent odboru investic a místního hospodářství
Tel.: 599 444 201
E-mail: rconcka@moap.ostrava.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 923 - 761 /0100

Osoba zastupující zadavatele ve smyslu ust. §151 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách:

Název: Mgr. Michal Nosek, advokátní kancelář
sídlo: Purkyňova 787/6, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 714 46 095
Kontaktní osoba: Mgr. Michal Nosek
tel.: +420 731 505 191
E-mail: nosek@ak-nosek.cz
Bankovní spojení: UniCredit Bank CZ, a.s., pobočka Ostrava, č. účtu 2105655213/2700

V souvislosti s dotazy uchazeče poskytují ostatním případným zájemcům tyto dodatečné informace k průběhu zadávacího řízení k veřejné zakázce „**MŠ Poděbradova – výměna oken**“.

Dotazy uchazeče:

1. Jak jste došli k výměře lešení celkem 18 m²?
2. U položky T8 je elektropohon myšlen u všech 4 kusů? Je u okna jen venkovní rám nebo i vnitřní deštění (kastl) bez vnitřních křídel?
3. Potřebuji určit položky oken, u kterých jsou stínící žaluzie.
4. Pro použití parotěsné a paropropustné pásky je nutné mít čisté, vyomítané ostění, výměra není v položkovém rozpočtu.

Odpovědi:

1. Výměra lešení 18m², položka č. 25 slepého rozpočtu, je pro opravu venkovních omítek dvou rušených okýnek v 1.NP (dle v. č. 102) - výměra 2,0x4,5x2.
2. Elektropohon je u všech 4 kusů. Okna jsou s vnitřním deštěním (kastlíková) bez vnitřních křídel - dle v. č. 111.
3. Stínící žaluzie jsou u oken 4/T - 4ks, 6/T - 4ks - dle v. č. 102.
4. Pásky se osazují před prováděním omítek. Oprava ostění je v položkách č. 7,8,10,11 slepého rozpočtu.

Mgr. Michal Nosek,
advokát a osoba zastupující zadavatele