

uchazeč

V Ostravě dne 15. 7. 2013

Věc: Dodatečné informace č. 3 k průběhu zadávacího řízení

Název: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Zastoupený: Dalibor Mouka, místostarosta
Sídlo: Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29
IČ: 008 45 451
Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Žižková, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Tel.: 599 444 274
E-mail: zizkova@moap.ostrava.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 923 - 761 /0100

Osoba zastupující zadavatele ve smyslu ust. §151 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách:

Název: Mgr. Michal Nosek, advokátní kancelář
sídlo: Purkyňova 787/6, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 714 46 095
Kontaktní osoba: Mgr. Michal Nosek
tel.: +420 731 505 191
E-mail: nosek@ak-nosek.cz
Bankovní spojení: UniCredit Bank CZ, a.s., pobočka Ostrava, č. účtu 2105655213/2700

Zadavatel oznamuje uchazečům, dle dotazů jiného uchazeče, dodatečné informace k zadávacím podmínkám zadávacího řízení k veřejné zakázce „**Regenerace sídliště Fifejdy II – 1. etapa**“. Přílohou tohoto oznámení technická specifikace herních prvků, které tvoří součást předmětu veřejné zakázky, a které budou všem uchazečům, kteří se již do zadávacího řízení přihlásili, zaslány.

Dotaz č. 1:

V Technické zprávě projektové dokumentace **SO 111 Zpevněné plochy a chodníky** je doporučeno pro herní prvky použít výrobky společnosti HAGS. Ve výkaze výměr jsou uvedeny herní prvky názvem firmy HAGS, typem a označením firmy HAGS. Je pro zhotovitele text výkazu výměr zavazující a musí použít do nabídky výrobky firmy HAGS?

Odpověď:

Zhotovitel může použít ekvivalent herních prvků, které odpovídají popisu, kvalitě, materiálovému provedení, zobrazení a rozměrům prvků dle technické specifikace, která tvoří přílohu tohoto oznámení, a na které doloží certifikát. Rovněž musí být dodrženy případné půdorysné rozměry jednotlivých prvků v související výkresové části projektové dokumentace, aby nedošlo ke změně dopadových ploch.

Dotaz č. 2:

V Průvodní zprávě se uvádí, že kabelové vedení NN, které bude dotčeno výstavbou schodišť bude přeloženo v rámci SO 411 a část přípojky mezi rozvodnou sítí a přípojkovou skříní jsou součástí SO 412 Přípojka NN k čekárně MHD. Dle Průvodní zprávy tyto objekty řeší ČEZ a nejsou součástí tohoto výběrového řízení. Pokud tyto objekty nebyly realizovány, můžete uvést termín jejich realizace?

Odpověď:

Realizace bude provedena v koordinaci se stavbou „Regenerace sídliště Fifejdy II - I. etapa“ a je zajišťována společností ČEZ Distribuce, a.s., která má již vybraného zhotovitele.

Dotaz č. 3:

Zadavatel požaduje v rámci kvalifikace předložit **Oprávnění k montáži, opravám, revizím a zkouškám elektrických zařízení v rozsahu E1A, E1B do i nad 1000 V s omezením do 35 kV.** Dle vyhl. 73/2010 Sb. je kategorie E1 - práce na zařízení bez omezení napětí, A - v objektech bez nebezpečí výbuchu a B - v objektech s nebezpečím výbuchu. Protože u dané zakázky jsme nenašli nikde informace o nebezpečí výbuchu, požadujeme změnu požadavku na oprávnění pouze v rozsahu E1A.

Odpověď:

Zadavatel tímto mění zadávací kvalifikační podmínky tak, že již nadále není, dle ust. čl. V odst. 1 bod. 1.2, písm. d) zadávací dokumentace, vyžadován ke splnění dané kvalifikace certifikát E1B do i nad 1000 V s omezením do 35kV, ale postačí předložit certifikát E1A.

Mgr. Michal Nosek,
advokát a osoba zastupující zadavatele