

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

veřejné zakázky s názvem

„Rekonstrukce ulice Jurečkova II“

zadávané jako podlimitní veřejná zakázka na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) zadavatelem

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Zadavatel tímto poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz č.1:

V zadávací dokumentaci objektu SO 101 oddíl 50 Komunikace pol. 12 je uvedena dodávka velkoformátové dlažby 1000/500/140 – 1152,895 kusů. Vzhledem ke skutečnosti, že tento formát se v této tloušťce nevyrábí, prosíme o sdělení jaký typ/druh dlažby máme nacenit ve své nabídce.

Odpověď:

Účastníci veřejné zakázky provedou nacenění velkoformátové dlažby o rozměrech 1000/500/140mm zakázková výroba.

Dotaz č.2:

V technické zprávě je uvedeno že, chodník a plocha před domem umění je z betonové velkoformátové dlažby. Bohužel jsme nenašli žádné informace o kvalitě a druhu povrchu dlažby. Prosíme o upřesnění. Trvá zadavatel na rozměrech dlaždic přesně dle výkazu výměř?

Odpověď:

Účastníci veřejné zakázky provedou nacenění velkoformátové dlažby ve specifikaci:

Rozměry. 1000/500/140mm (zakázková výroba)

Kvalita: beton C30/37 XF4

Barva: šedá

V Ostravě dne 07.08.2017

Ing. Jiří Vozňák

vedoucí odboru investic a místního hospodářství