



LEGENDA BLESKOSVODU (LPS):

- STÁVAJÍCÍ JÍMACÍ VEDENÍ FeZn d8 mm
PODPĚRY JÍMACÍHO VEDENÍ CO 1 m
- ✕

KŘÍŽOVÁ SVORKA (SK)
- SVORKA UNIVERZÁLNÍ (SU)
- JT2

IZOLOVANÝ STOŽÁR S OZNAČENÍM VÝŠKY, NAPOJENO NA LPS
1x BETONOVÁ PATKA, PODLOŽKA,
JÍMACÍ TYČ, SVORKA JÍMACÍ TYČE SZ,
DISTANČNÍ OPĚRKA, SVORKY K DISTANCI.
- JÍMACÍ TYČ DO 2m

1x BETONOVÝ PODSTAVEC (17kg)
- JÍMACÍ TYČ DO 2,5m

2x BETONOVÝ PODSTAVEC (2x 17kg)
- JÍMACÍ TYČ DO 3m

1x BETONOVÝ PODSTAVEC S DISTANČNÍ VZPĚROU

INVESTOR				DODAVATEL				ČÍSLO PARÉ			
Statutární město Ostrava úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz náměstí Dr. E. Beneše 555/6 729 29 Moravská Ostrava a Přívoz				DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ							
DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ											
Zodp. projektant:		Ing. Lumír Vlk				Vypracoval:					
Místo stavby:		Ostrava						<div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>Ing. et Ing. Lumír Vlk projekce VZT, CHL - OKT, PBŘ lumirvlk@gmail.com tel.: 606 420 356 IČO: 67 71 70 55 DIČ: CZ7506015484</div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div>			
Kraj:		Moravskoslezský									
Investor:		Statutární město Ostrava, úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz									
Název zakázky:				Výměna vzduchotechniky v MŠO, Varenská 2a, PO				Formát:		2x A4	
								Datum:		06/2018	
								Stupeň:		DSP	
								Číslo zakázky:			
Část:		SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA						Měřítko:		1:100	
Obsah:				HROMOSVOD - ÚPRAVA				Číslo výkresu:		005.	