

Dodatečná informace č. 1

k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku s názvem

„Výměna výkladců a související stavební úpravy domu na ul. Nádražní 633/91 v Ostravě Přívoze - ČÁST II.“

zadávané jako zakázka malého rozsahu v souladu s ust. §§ 27 a 31 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

zadavatelem

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Zadavatel tímto poskytuje na základě požadavku uchazeče dodatečnou
informaci k zadávacím podmínkám na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Dotaz:

V ZD je požadován celkový tepelný prostup dveřmi $U_d=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$. Dveře mají horší tepelný prostup, než-li okna. Standardně dosahují vstupní dveře zasklené dvojsklem tepelného prostupu $U_d= 1,4 \text{ W/m}^2\text{k}$. Abychom dodrželi Vámi požadovaný tepelný prostup, museli bychom dveře zasklít trojsklem (dražší, těžší). Je možné dodat VD zasklené dvojsklem, nebo požadujete zasklení trojsklem?

Odpověď:

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla **celého výkladce (výkladec včetně vstupních dveří)** je minimálně $U_w=1,2\text{W}/(\text{m}^2\text{K})$ dle ČSN 730540-2 a požadované zasklení je izolační dvojsklo.

V Ostravě, dne 20. 6. 2019

.....
Ing. Ivo Bolek
vedoucí odboru majetkového
Po dobu nepřítomnosti zastoupen:
Jana Pánková v. r.
vedoucí oddělení evidence majetku