

V Ostravě dne 16. 03. 2015

Dodatečná informace č. 1 k zadávacímu řízení

k veřejné zakázce s názvem
„Regenerace sídliště Šalamouna 3. etapa“

zadavatele

Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29, IČ: 008 45 451

V zastoupení zadavatele tímto v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o veřejných zakázkách“, sděluji dodatečnou informaci č. 1 k zadávacím podmínkám na výše uvedenou veřejnou zakázku; žádosti uchazečů o dodatečné informace byly zadavateli doručeny dne 10. a 11. 03. 2015.

Dotaz č. 1:

Ke shora uvedené VZ bychom měli jednu žádost. Ve výkazu výměr SO 02 Komunikace a zpevněné plochy, na záložce rozpočet jsou 2 položky, kde nelze přechít celý text položky, neboť formát řádku je menší než text položky.

Jde o Část Práce a dodávky HSV, oddíl 1 Zemní práce, položka č. 20, a oddíl 93 Různé dokončovací konstrukce a práce, položka č. 104.

Byli bychom rádi, kdyby bylo možné opravený VV s čitelnými texty znovu poskytnout uchazečům, neboť formát stránek je uzamčen a není možno jej ze strany uchazeče opravit.

Odpověď:

Uvádíme plný text požadovaných položek:

Výkaz výměr SO 02 Komunikace a zpevněné plochy

Práce a dodávky HSV, oddíl 1 Zemní práce

položka č. 20

Vodorovné přemístění do 15000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4, vč. naložení na dopravní prostředek, uložení sypaniny na skládku s hrubým urovnáním, poplatku za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) dle platných zákonů

oddíl 93 Různé dokončovací konstrukce a práce

položka č. 104

Demontáže, odstranění všech jinde nespecifikovaných prvků, zařízení, mobiliáře

Dotaz č. 2:

Žádáme zadavatele o prověření správnosti výkazu výměr pro SO 03 veřejné osvětlení pro položky č. 8-11, 19-21, 23-24, 31-34.

Demontáže, montáže a dodávky sloupů a svítidel nesouhlasí s výkresem situace a textem technické zprávy.



advokáti • attorneys • avocats

Žádáme zadavatele o poskytnutí opraveného výkazu výměr.

Odpověď:

Po provedené revizi doplňujeme upřesnění k výkazu výměr a přikládáme upravený výkaz výměr, kde jsou změny označeny červeně.

Popis k výkazu výměr pro SO 03 veřejné osvětlení:

- demontáž 21 ks stožárů 6 m včetně svítidel (č. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91)
- demontáž 3 ks stožárů 10 m včetně svítidel (č. 92, 94, 71)
- zpětná montáž 19 ks sloupů do 6 m, 2 ks sloupů odvoz do skladu OKAS (č. 65, 68)
- zpětná montáž jednoho sloupu 10 m s výložníkem (č. 92)
- dodávka 3 ks nových sloupů 10m (č. 94, 71+nový neoznačený stožár na ulici Dr.Malého)
- dodávka 2 ks dvojitých výložníků (č. 94, 71)
- dodávka 1 ks jednovýložníku (nový neoznačený stožár na ulici Dr.Malého)
- dodávka 19 ks nových parkových LED svítidel 1x37 W (č. 62, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91)
- dodávka 6 ks nových silničních svítidel (č. 71, 92, 94+nový neoznačený stožár na ulici Dr.Malého)
- dodávka 25 ks stožárových svorkovnic (svorkovnice do všech sloupů+ do sloupu č. 93 a sloupu na ulici Dr. Malého, ve kterém se napojujeme ke svítidlu č. 94)
- očištění, oprava a nátěr poškozených částí přesouvaných sloupů

Dotaz č. 3:

Žádáme zadavatele o upřesnění typu svítidel dle standardu OKAS, tak jak je uvedeno v technické zprávě.

Odpověď:

Referenční typ pro silniční svítidlo je SAFÍR 1 1x70W - (6ks)

Referenční typ pro parkové svítidlo je FRIZA 1x37W – (19ks)

V příloze k dodatečným informacím přikládáme technické listy.

Přílohy:

- *opravený výkaz výměr;*
- *technický list (svítidlo FRIZA)*
- *technický list (svítidlo SAFÍR)*

Mgr. Jakub Vyroubal
v zastoupení zadavatele