

M 1:10



- a** – OPRAVA CHODNÍKU (+ DOPLNĚNÍ KOLEM OBVODOVÝCH STĚN)
- BETONOVÁ SKLÁDANÁ DLAŽBA TL. 60MM (POUŽITA PŮVODNÍ DLAŽBA)  
+ KOLEM DOMU V PRUHU ŠÍŘKY 400MM NOVÁ DLAŽBA
  - LOŽE Z KAMENNÉ DRTĚ f 0–4 –TL.30MM
  - PODKLAD – ŠTĚRKODRŤ f 0–22 –TL.100MM
  - ZHUTNĚNÝ JÍLOVÝ ZÁSYP
- b** – NOVÁ VENKOVNÍ HYDROIZOLACE OBVODOVÝCH STĚN
- PO PROVEDENÍ VÝKOPU PŮVODNÍ VRSTVU AZBESTOCEMENTOVÝCH VLNOVEK VYBOURAT (VÝŠKA 1250, TL. 35MM)
  - STĚNY VYČISTIT TLAKOVOU VODOU, SPÁRY PROŠKRÁBNOUT
  - PROVEDENÍ NOVE CEMENTOVÉ OMÍTKY TL. cca 15MM  
V MÍSTĚ ZÁKLADU VYTVOŘIT SPÁDOVOU BETONOVOU VRSTVU  
A V PŘECHODU NA STĚNU FABION (BETON S PŘÍSDOU PLASTIFIKÁTORU)
  - NATĚR STĚN A ZÁKLADU ASFALTOVOU PENETRACÍ
  - NA STĚNY NATAVIT HYDROIZOLACI – 1. VRSTAVA Z ASFALTOVÉHO MODIFIKOVANÉHO PÁSU (SBS–40)  
S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKELNÉ TKANINY  
2. VRSTVA Z ASFALTOVÉHO MODIFIKOVANÉHO PÁSU (SBS–40)  
S NOSNOU VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE S VYTAŽENÍM POD STÁVAJÍCÍ KAMENNÝ OBKLAD STĚN  
SPÁRY IZOLAČNÍCH PÁSŮ SVAŘIT S PŘESAHEM 100MM
  - TEPELNÁ IZOLACE PERIMETR TL. 100MM
  - OCHRANA HYDROIZOLACE – OCHRANNÁ A DRENÁŽNÍ NOPOVÁ FÓLIE (VÝŠKA NOPŮ 8MM)  
S NAKAŠIROVANOU NETKANOU GEOTEXILÍJÍ NA NOPECH
  - ZÁSYP JÍLOVITOU ZEMINOU
- c** – INJEKTÁŽ OBVODOVÉHO ZDIVA (TERMICKY AKTIVOVANÁ PARAFÍNOVÁ INJEKTÁŽ)
- VRTY Ø 20MM (HLOUBKA VRTU = TL. ZDIVA –50MM) ROZTEČ DĚR 100MM
  - VYČIŠTĚNÍ DĚR ODSÁVÁNÍM
  - VYHRÁTÍ (VYSUŠENÍ) DĚR
  - VYPLNĚNÍ DĚR PARAFÍNEM PRO VYTVOŘENÍ HORIZONTÁLNÍ BARIÉRY
  - ZASLEPENÍ DĚR
- d** – ÚPRAVA VNITŘNÍCH STĚN (OBVODOVÝCH I VNITŘNÍCH)
- OKLEPÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK A VYŠKRÁBÁNÍ SPÁR DO HL. 10MM
  - SANAČNÍ OMÍTKOVÝ SYSTÉM DLE SMĚRNIC "WTA 2–9–04"  
CELKOVÁ TL. OMÍTKY MIN. 25MM

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PROJEKTANT SPECIALISTA:	VYPRACOVAL:	KONTROLA:	MS - projekce s.r.o. Erbenova 509/5 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE	
ING. HABRNAL J.	ING. HABRNAL J.	VOLNÁ M.	VOLNÁ M.		
KRAJ: MS		OBEC: MORAVSKÁ OSTRAVA		FORMÁT:	2A4
INVESTOR: SMO, MO MOaP, nám.Dr.E.BENEŠE 555/6, 729 29 OSTRAVA				DATUM:	01/2015
MŠO DVOŘÁKOVA 4 SANACE SUTERÉNU				ÚČEL:	PROJEKT PROV.
				Č. ZAKÁZKY:	E-7724/14
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
DETAIL SVISLÉ IZOLACE OBVOD. STĚNY				1:10	1-04