

Dodatečná informace č. 1

k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku s názvem

„Oprava a údržba domovního a bytového fondu – opravy zdravotně technické instalace“

zadávané jako zakázka malého rozsahu v souladu s ust. §§ 27 a 31 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

zadavatelem

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Zadavatel tímto poskytuje na základě požadavku uchazeče dodatečnou
informaci k zadávacím podmínkám na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Dotaz:

Dobrý den.

Na základě obeznámení se zadávací dokumentací veřejné zakázky malého rozsahu
s názvem 11/2018/C2/SP/OM/Bi „Oprava a údržba domovního a bytového fondu – opravy
zdravotně technické instalace“, prosíme o vysvětlení či popis položky bodu 8.2.7 Ostatní
položky - Tlaková zkouška otopných těles.

Není zde zcela zřejmý rozsah požadovaných prací, případně zda při ocenění postupovat
v souladu dle ČSN 06 0310.

Odpověď:

U položky 8.2.7 Ostatní položky - zadávací dokumentace, se jedná o nacenění zkoušky
těsnosti do počtu 5 kusů otopných těles. Tato zkouška musí být provedena v souladu dle
ČSN 06 0310.

V Ostravě, dne 24. 4. 2018

.....
Ivan Rychecký, v. r.
vedoucí odboru majetkového