

## Oznámení o změně a vysvětlení zadávacích podmínek

a

### změně lhůty pro podání nabídek č. 2

veřejné zakázky s názvem

### „Infrastruktura ZŠ I – ZŠ Zelená – bezbariérovost a úprava interiéru“

Ev. č. VZ 34/2018/C2/SP/OIMH/Pa

zadávaná jako zakázka malého rozsahu v souladu s ust. §§ 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

zadavatelem

#### Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Zadavatel tímto na základě žádostí dodavatelů poskytuje vysvětlení zadávacích podmínek a zároveň oznamuje úpravu zadávacích podmínek veřejné zakázky. V návaznosti na provedenou úpravu je rovněž prodloužena lhůta pro podání nabídek.

#### **Dotaz č. 1:**

Projektová dokumentace byla zpracovaná na šikmou schodišťovou plošinu s vnitřní externí dráhou. Již pohledem na tuto projektovou dokumentaci je jasné, že technické řešení dráhy plošiny způsobem, jak byla navržena, nelze realizovat. Nelze realizovat dráhu s 90° interní zatáčkou. Prosíme o sdělení, zda můžeme navrhnout plošinu s externí dráhou, kdy dráha otáčení plošiny v rozích na mezipodestě zabere plošně půl podesty a tudíž se zúží požárně úniková cesta?

#### **Dotaz č. 2:**

Lze navrhnout variantní řešení plošiny s interní dráhou podél ramen schodišť, kde je umístěno zábradlí, tzn. na pravé straně? Parkovací zatáčka by byla 180° směrem do sklepa. Návrh by byl schůdný za předpokladu posunutí dveří do sklepa (nutno stavební práce menšího charakteru).

#### **Odpověď na dotaz č. 1 a 2:**

Projekt plošiny byl po prověření zadavatelem přepracován. Dodavatelé zpracují své nabídky na základě podkladů k novému řešení plošiny. Současně s tímto oznámením poskytuje zadavatel dodavatelům



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

výkresovou dokumentaci a soupis prací spojených s novým řešením, který jsou dodavatelé povinni ocenit, předložit v nabídce spolu s již poskytnutým soupisem prací a zahrnout do celkové ceny za dílo.

**Dotaz č. 3**

Položka č. 56 Zábradlí ocelové trubkové – je tato položka myšlena pouze jako dodávka zábradlí ozn. Z1, s tím, že montáž je v položce č. 49 Montáž zábradlí?

**Odpověď:**

Ano, položka č. 49 slouží pro montáž zábradlí jako celku, zatímco položka č. 56 je trojnásobkem a slouží pro optimalizaci dodaného materiálu.

**Dotaz č. 4**

Prosím o objasnění položky č. 56 – Zábradlí ocelové trubkové: ve výpise zámečnických prvků je 32,32m zábradlí, ale v rozpočtu je uvedeno 109m?

**Odpověď:**

Správné množství pro ocenění je uvedeno v položkovém rozpočtu, tedy 109 m. Jedná se o optimalizaci ceny vzhledem k tomu, že jsou navrženy 3 madla (horní ve výšce 900 mm, snížené ve výšce 750 mm a okopové ve výšce 150 mm).

V návaznosti na výše uvedenou změnu zadávacích podmínek ***zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek.***

**Lhůta pro podání nabídek končí dne 3. 1. 2019 v 10:00 hod.**

V Ostravě dne 12. 12. 2018

Ing. Jiří Vozňák

vedoucí odboru investic a místního hospodářství