

V Ostravě dne 26. května 2014

### **Dodatečná informace č. 1 k zadávacímu řízení**

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem  
„Oprava chodníků ul. Josefa Brabce a parkování Fifejdy – lokalita č.5“  
zadavatele Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, se sídlem Ostrava,  
Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29, IČ: 008 45 451

V zastoupení zadavatele tímto sděluji dodatečnou informaci č. 1 k zadávacím podmínkám na výše uvedenou veřejnou zakázku.

#### **Dotaz č. 1:**

*Prostudovala jsem, ale nerozumím tomu, že v rozpočtu "Zřízení parkoviště" se uvažuje o položení zámkové dlažby (pol.č. 71-75) a v technické zprávě a výkresech je uvažováno s asfaltovým povrchem.*

#### **Odpověď:**

Parkovací stání č. 01 - 03 budou provedeny z asfaltobetonu střednězrnného a zbylé stání tj. 04 - 29 budou provedeny z betonové dlažby rozměru 0,2x0,2x0,08 m. Ve výkresech A.2, B.3.1, B.3.3 a B.3.4 je v legendě tato skutečnost uvedena i s plochami - Nový stav - stání č. 01 - 03 budou z asfaltobetonu střednězrnného, v ploše 41,4 m<sup>2</sup> a stání č. 04 - 29 budou ze zámkové dlažby rozměru 0,2x0,2x0,08, barvy šedá v ploše 305 m<sup>2</sup>. Totéž je uvedeno v B.1 Technická zpráva - v části b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení, druhý odstavec, druhá věta, dále strana 5 - Konstrukční skladby navržených ploch a také je to uvedeno v A.4.3 Výkaz výměr - Materiál pro výstavbu parkovacích stání - bod c) a d).

#### **Dotaz č. 2:**

*Ve výkaze výměr Rekonstrukce chodníku na ul. J. Brabce v pol. č. 54 je uvedena dlažba zámková červená slepecká tl 8cm. Ostatní dlažba je tl 6cm. Je tloušťka dlažby v pol. č.54 správná?*

#### **Odpověď:**

Slepecká dlažba bude tl. 60 mm.

Mgr. Jakub Vyroubal  
v zastoupení zadavatele