



Dle rozdělovníku

Věc: Dodatečné informace č. 2, 4, 5 k Zadávacímu řízení Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP – 1. Část

Zadavatel Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 29 Ostrava, Moravská Ostrava IČ 00845451, zastoupený Daliborem Moukou, místostarostou, Vám v souladu s čl. 1 bodem 4 Zadávací dokumentace sděluje následující dodatečné informace k zadávacímu řízení „Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP – 1. Část“, ve Věstníku veřejných zakázek dne 15. 5. 2014 pod evidenčním číslem 487795 a zveřejněním zadávací dokumentace v plném rozsahu na profilu zadavatele dne 15. 5. 2014:

Dotaz č. 2: V rozpočtu topení „části C objektu mateřské školy na ulici Šafaříkova č.1050/9“ u položky č. 7 je uvedeno: „termostatický ventil DN15 s termost. hlavicí – soubor – množství 820“. V kolonce množství je pravděpodobně uveden nesprávný počet termostatických ventilů. Žádáme Vás tímto o zveřejnění upraveného rozpočtu, kde bude uveden údaj odpovídající skutečnosti.

Odpověď č. 2: V rozpočtu topení u položky č. 7 má být správně uvedeno: **soub 5**

Dotaz č. 4: V části MŠ Šafaříkova je ve výkazu výměr ÚT položka č. 7 „termostatický ventil DN15 s termost. hlavicí“; 820 souborů. Dle našeho mínění je toto množství chybné a správná hodnota je 5 ks případně 5 souborů.

Odpověď č. 4: viz odpověď č. 2

Dotaz č. 5: V rozpočtu vytápění pro část C - MŠ Šafaříkova je u položky č.7 uvedeno 820 kusů. Je tento počet opravdu správný, dle projektu i počtu šroubení bychom předpokládali i počet ventilů 5ks.

Odpověď: viz. odpověď č. 2

V Novém Jičíně dne 2. 6. 2014

Jiří Stavinoha
Euro SmartProject s.r.o.
v zastoupení zadavatele