

PP

# **A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA**

H

## **A.1 - Identifikační údaje :**

### A.1.1 – ÚDAJE O STAVBĚ

MŠO, Blahoslavova 6 – oprava schodišť

### A.1.2 – ÚDAJE O STAVEBNÍKOVĚ

**Statutární město Ostrava, ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz**

Prokešovo náměstí 8/1803, 729 29 Ostrava

IČ: 845451

DIČ: CZ00845451

### A.1.3 – ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

**MS-projekce s.r.o.**

Erbenova 509/5, 703 00 Ostrava-Vítkovice

Zapsaná v obchodním rejstříku u KS Ostrava, oddíl C

vložka 23576

IČ: 25872494

DIČ: CZ25872494

## ***Zpracovatelé dokumentace :***

zodpovědný projektant	:	Ing. Habrňal J. - ČKAIT 1100365
stavební část	:	Šlancar P.
detaily	:	Šlancar P.
statika	:	Ing. Habrňal, Volná M.
elektroinstalace	:	-
technické zpracování	:	Brázdová J.

## **A.2 – Seznam vstupních podkladů :**

Dokumentace byla zpracována na základě vlastního doměření a fotodokumentace pořízené v místě stavby.

## **A.3 – Údaje o území**

Stávající stavební objekt se nachází na pozemku s p.č. 1007/1 - zastavěná plocha a nádvoří. Objekt se nachází na ul. Blahoslavova 6, na katastrálním území Moravská Ostrava.

## **A.4 – Údaje o stavbě**

Jedná se o opravu venkovních vstupních schodišť (pravé a levé) objektu Mateřské školy na ulici Blahoslavova 6 v Ostravě.

Schodiště je betonové na cihelných stěnách, s horní nášlapnou vrstvou z keramické dlažby. Na stěnách jsou provedeny betonové krycí desky a ocelové zábradlí.

**Prohlídkou byla zjištěna problematická místa schodišť, kterými jsou především špatná hydroizolace a následné zatékání do místností v 1.PP pod schodištěm. Dále je ve velmi špatném stavu keramická dlažba schodiště a venkovní omítky.**

### **Kapacity domu:**

Základní rozměry objektu jsou cca 13,125 x 31,84 m, výška okapu střechy nad terénem cca 9,30 m. Půdorysná plocha vstupních schodišť: levé schodiště – 12,12m<sup>2</sup>  
pravé schodiště – 12,14m<sup>2</sup>

Objekt je napojen na stávající ing. síť (veřejná kanalizace, vodovod, plynovod, NN).

## **A.5 – Členění stavby**

Předmětná stavba je rozdělena na dva stavební objekty (levé schodiště a pravé schodiště) bez souvisejících inženýrských objektů.