



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Statutární město Ostrava
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu

Oznámení

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 3

veřejné zakázky s názvem

„Výměna plynových kotlů a regulace otopné soustavy – ZŠO, Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenova 36“

zadávané jako podlimitní veřejná zakázka na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

zadavatelem

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Zadavatel tímto poskytuje v souladu s ust. §§ 98 a 99 zákona vysvětlení zadávací dokumentace a zároveň oznamuje, že prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

DOTAZY K ČÁSTI „DODÁVKA MATERIÁLU-PERIFERIE“

DOTAZ č. 1

V rozpočtu chybí detektor plynu, byla opravena položka detektor úniku CO z 2ks na 1ks, ale detektor úniku plynu nebyl v rozpočtu doplněn.

ODPOVĚĎ

Detektor úniku plynu je součástí položky č. 135 Povinné vybavení kotelny v novém opraveném výkazu výměr s názvem „Výkaz výměr – výměna plyn. kotlů – OPRAVA č. 3“, kde byl název této položky upřesněn.

DOTAZY K ČÁSTI „IZOLACE TEPELNÉ“

DOTAZ č. 2

V PD a rozpočtu je počítáno s izolací potrubí k tepelnému čerpadlu – potrubní pouzdro izolační 35/20 – jak je vyřešena odolnost izolace vůči klimatickým podmínkám a např. ochrana před ptačtvem.

ODPOVĚĎ

Výkaz výměr byl doplněn o dodávku a montáž oplechování tepelné izolace v exteriéru (viz položky č. 27, 28 nového opraveného výkazu výměr s názvem „Výkaz výměr – výměna plyn. kotlů – OPRAVA č. 3“).

Zadavatel poskytuje dodavatelům současně s tímto vysvětlením nový opravený výkaz výměr, který jsou dodavatelé povinni ocenit, předložit v nabídce a zahrnout do celkové ceny za dílo. Opravený výkaz výměr byl uveřejněn na profilu zadavatele pod názvem „Výkaz výměr – výměna plyn. kotlů – OPRAVA č. 3“.

V Ostravě dne 15. 11. 2019

Ing. Jiří Vozňák
vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Příloha č. 1: Výkaz výměr – výměna plyn. kotlů – OPRAVA č. 3