

uchazeč

V Ostravě dne 19. 4. 2013

Věc: Dodatečné informace k průběhu zadávacího řízení

Název: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Zastoupený: Dalibor Mouka, místostarosta
Sídlo: Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29
IČ: 008 45 451
Kontaktní osoba: Jarmila Špatná, referent odboru investic a místního hospodářství
Tel.: 599 444 290, 724 351 013
E-mail: spatna@moap.ostrava.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 923 - 761 /0100

Osoba zastupující zadavatele ve smyslu ust. §151 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách:

Název: Mgr. Michal Nosek, advokátní kancelář
sídlo: Purkyňova 787/6, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 714 46 095
Kontaktní osoba: Mgr. Michal Nosek
tel.: +420 731 505 191
E-mail: nosek@ak-nosek.cz
Bankovní spojení: UniCredit Bank CZ, a.s., pobočka Ostrava, č. účtu 2105655213/2700

V souvislosti s dotazy uchazeče poskytují ostatním případným zájemcům tyto dodatečné informace k průběhu zadávacího řízení k veřejné zakázce „**Rekonstrukce parkoviště na ul. Gen. Píky**“

Dotaz č. 1

Ve výkaze výměr je položka č. 86 D+M brány oplocení š. 3m. V Technické zprávě ve výpise nového materiálu dodávka brány není. Je dodávka a montáž brány součástí ceny?

Odpověď

Položka č. 86 je vložena, není dle ceníku URS. Položka obsahuje demontáž a montáž stávající brány (do zadní části zahrady Azylového domu). Před bránou roste strom (určený ke kácení), tudíž brána nebyla dlouho používána a je ve špatném technickém stavu, proto bylo počítáno s tím, že ji bude nutno opravit. Nový příjezd k bráně Azylového domu je ve stejné trase a není počítáno s posunutím brány.

Dotaz č. 2

V Technické zprávě i ve výkresové dokumentaci jsou dva druhy obrubníků – 100/15/25 a 100/10/25. Ve výkaze výměr je pro dodávku pol. č. 90 Obrubník 100/15/25. Můžete upřesnit dodávku obrubníků?

Odpověď:

Počet obrubníku 100/10/25 – zapuštěných u chodníků je celkem cca 40m. Rozpočtář je přičítal k ostatním obrubám 100/15/25 v položce č. 90 slepého rozpočtu. Došlo k upravení slepého rozpočtu, ve kterém jsou

položky obrubníku již rozlišeny dle zpracované projektové dokumentace (úpravy množství u pol.č. 90 - zvýrazněno žlutě a doplněna nová pol. č. 91 – zvýrazněno zeleně).

Nový slepý rozpočet bude rozeslán všem již zaevidovaným uchazečům, kteří si již vyzvedli či kterým již byla zaslána elektronicky příloha č. 1 – Zadávací dokumentace. Novým uchazečům bude zaslán již opravený slepý rozpočet.

Mgr. Michal Nosek,
advokát a osoba zastupující zadavatele