



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

700 30 Ostrava-Zábřeh, Výškovická 40



HZSTX0043IV8

Váš dopis zn.:
Ze dne:

Ing. Sopůšek

Naše značka: HSOS-5104-2/2013

Vyřizuje: Ing. Jiří Chuda
sv. 1.3

Tel.: 950 730 134
Fax: 950 730 113
E-mail: jiri.chuda@hzsmk.cz

Datum: 15.5.2013

Počet listů: 1
Přílohy: 0

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Stavební úpravy pasáže Vesmír, Nádražní 1265/24, Tyršova 1795/25, Moravská Ostrava

Stavebník – investor: Statutární město Ostrava - Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Prokešovo náměstí 1803/8, PSČ 702 00, Ostrava

Předložená dokumentace: dokumentace pro provedení stavby

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, posoudil dokumentaci předloženou dne 24.4.2013. K výše uvedené dokumentaci vydává

souhlasné stanovisko s podmínkou.

Další skutečnosti týkající se požární bezpečnosti jsou uvedeny v požárně bezpečnostním řešení, které je nedílnou součástí tohoto vyjádření.

Dále požadujeme:

- V termínu před zahájením stavby (zabudování mříží do otvorů) bude HZS MSK dokladováno materiálové a technické provedení mříží včetně průkazu zajištění požadované minimální volné průtočné plochy mříží (min. 70%).

Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje
Výškovická 40
700 30 Ostrava - Zábřeh

9

por. Ing. Jiří Chuda