

LEGENDA

	Zásuvka dvojitá 230V(16A), pod omítku IP20
	Zásuvka jednonásobná 230V(16A), pod omítku IP20
	Zásuvka jednonásobná 230V(16A), pod omítku IP44
	Zásobníkový ohřívač/ Boiler
	Rozvaděč, rozvodnice
OS	Kouřový hlásič

Napěťová soustava v objektu:
3 NPE, AC 50 Hz, 400 V / 230 V, TN-C
1 NPE, AC 50Hz, 230V, TN-C-S

II. napěťové pásmo pro střídavé napětí ve smyslu ČSN IEC 449

Ochrana před úrazem elektrickým proudem podle čsn 33 2000-4-41 ed.2
412. ochrana před dotykem živých částí nebo základní ochrana
412.1-ochrana izolováním živých částí
412.2-ochrana zábranami nebo kryty
412.5-doplňková ochrana proudovým chráničí
413. ochrana před dotykem neživých částí nebo ochrana při poruše
413.1-ochrana samočinným odpojením napájení
413.2-ochrana použitím zařízení třídy ochrany II

ELEKROINSTALACE - ZÁSUVKOVÉ A SILOVÉ ROZVODY

- PROVEDENÍ ZÁSUVEK PODLE POŽADAVKŮ INVESTORA
- UMÍSTĚNÍ ZÁSUVEK 0,3 m OD PODLAHY, NENÍ-LI URČENO JINAK
- UMÍSTĚNÍ ZÁSUVEK V KUCHYNI 0,9 m NAD PODLAHOU A PODLE OSAZENÍ KUCH. LINKY
- UMÍSTĚNÍ ZÁSUVEK V KOUPELNĚ min. 1,2 m NAD PODLAHOU
  (PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ PODLE POŽADAVKŮ INVESTORA)

- PEVNÝ VÝVOD PRO DIGESTOŘ (NAPOJENO NA ZÁSUVKOVÝ OKRUH)

- PRO OSAZENÍ PŘÍSTROJŮ (zásuvek) KRABICE PŘÍSTROJOVÉ
- PRO ODBOČOVÁNÍ ROZVODŮ KRABICE ODBOČNÉ S VÍČKEM A SVORKOVNICÍ

PRO ZÁSUVKOVÉ OBVODY BUDE POUŽIT CELOPLASTOVÝ KABEL CYKYLo-J 3x2,5 mm²
KDE KABEL4Ž BUDE ULOŽENA POD OMETKOU (min. krytí 10 mm), PŘÍP. BUDE VEDENA V KONSTRUKČNÍCH DUTINÁCH A DRÁŽKÁCH.

ZÁSUVKOVÉ A SILOVÉ ROZVODY BUDOU PŘIPOJENY A JIŠTĚNY V BYTOVÉ ROZVODNICI RB, KTERÁ BUDE UMÍSTĚNA NAD VSTUPNÍMI DVEŘMI DO BYTU.

ELEKROINSTALACE - SLABOPROUD

ELEKTRONICKÝ POŽÁRNÍ SYSTÉM (EPS):
- BUDOU INSTALOVÁNY ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE POŽÁRU KOUŘOVÉ HLÁSIČE, KTERÉ BUDOU UMÍSTĚNY V NEJVYŠŠÍM MÍSTĚ CHODBY JEDNOTLIVÝCH BYTŮ
- VARIANTA PRO NAPÁJENÍ 230V SE ZÁLOŽNÍ BATERIÍ, KDE NAPÁJENÍ BUDE PŘIPOJENO V PŘÍSLUŠNÉ BYTOVÉ ROZVODNICI
- PRO NAPÁJENÍ BUDE POUŽIT KABEL CYKYLo-J 3x1,5 mm², KTERÝ BUDE ULOŽEN POD OMÍTKOU (min. krytí 10 mm), PŘÍP. BUDE VEDEN V KONSTRUKČNÍCH DUTINÁCH A DRÁŽKÁCH.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI
201	CHODBA A SCHODIŠTĚ
BYT 'B4'	
202	PŘEDSÍŇ
203	POKOJ
204	POKOJ
205	KOUPELNA
206	KUCHYŇ
207	SPÍŽ
208	WC
BYT 'B3'	
209	PŘEDSÍŇ
210	POKOJ
211	KOUPELNA
212	KUCHYŇ
213	SPÍŽ
214	WC

S

ELEKTROINSTALACE

VED.PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT	SPOLUAUTOR	MÍSTO STAVBY
ING.J.MIKESKA	ING.M.BIRTKOVÁ		OSTRAVA-PŘÍVOZ
ZODP.PROJ.SPEC.	PROJEKTANT	KONTROLOVAL	INVESTOR
	MGR.V.LACKO	ING.I.HOLÍNKA	MĚÚ OSTRAVA-PŘÍVOZ

JM YARD service, s.r.o.
Suderova 2024/8
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
IČ: 28633202 Tel.: 553 401 320

BYTOVÝ DŮM "NA MŮSTKU 6"
ČÁST 'A'-VÝMĚNA OKEN, OPRAVA BYTŮ A SPOLEČNÝCH PROSTOR

FORMÁT	6A4
DATUM	KVĚTEN 2014
STUPEŇ P.D.	DSP
Z.ČÍSLO	
MĚŘÍTKO	1:50
ČÍSLO VÝKRESU	208

ZÁSUVKOVÉ A SILOVÉ OKRUHY 2.NP