



- LEGENDA SVÍTIDEL
- A ŽÁROVKOVÉ SVÍTIDLO 1x60W, PŘISAZENÉ, IP20
 - B ŽÁROVKOVÉ SVÍTIDLO 1x60W, PŘISAZENÉ, IP20 S POHYBOVÝM ČIDLEM
 - C ŽÁROVKOVÉ SVÍTIDLO 1x60W, PŘISAZENÉ, IP44 S POHYBOVÝM ČIDLEM
 - E ŽÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 1x18W, PŘISAZENÉ, IP20 K INSTALACI DO KUCHYNSKÉ LINKY
 - N1 NOUZOVÉ SVÍTIDLO 5W LED BEZ PÍKTOGRAMU INVERTER 1 HOD., AUTOTEST, STROPNÍ

- LEGENDA OVLADACÍCH PŘÍSTROJŮ
- ⊠ TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ Č.1/0, IP20, POD OMÍTKOU S ORIENTAČNÍ DOUHAŇKOU
 - ⌚ SPINAČ OSVĚTLENÍ Č.1/0, IP20, POD OMÍTKOU
 - ⌚ PŘEPÍNAČ OSVĚTLENÍ Č.5, IP40, POD OMÍTKOU
 - ⌚ PŘEPÍNAČ OSVĚTLENÍ Č.5, IP40, POD OMÍTKOU
 - ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE, POD OMÍTKOU
 - ⊠ VENTILÁTOR 230V

POZNÁMKA:

Rozvody osvětlení budou provedeny kabely CYKY–J.
Kabely světelných rozvodů budou uloženy pod omítkou.
Vypínače na 1.NP budou instalovány 1,2m nad podlahou, pokud není stanoveno jinak.
Realizační firma ZAVISTI, aby typ instalovaných svítidel splňoval požadovanou intenzitu osvětlení v jednotlivých místnostech dle ČSN 73 4301/Z1.

Napěťová soustava: 3 NPE, 230/400V, 50 Hz, TN–C–S
Základní ochrana: izolací dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2
Ochrana při poruše: krytý a přepážkami dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2
Doplňková ochrana: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2
ochranné pospojování

ZODP.PROJ.	Ing. KAREL ČAJKA	DATUM	4/2014	KARASKO CZ,s.r.o. U Hrábků 251/119 709 00 Ostrava Nová Ves	
VYPRACOVAL	VLADIMÍR HOCHMANN	MĚŘITKO	1:75		
INVESTOR	SMO MO Moravská Ostrava a Přívoz	ZAK.Č.	11K/13		
	Prokešovo nám. 8, 729 29 Moravská Ostrava	STUPĚŇ	DSP		
AKCE	Rekonstrukce bytového domu Newtonova 18			VÝKRES	VÝTIISK
ČÁST	D.1.4 Elektroinstalace			1	
OBSAH	Půdorys 1.NP - umělé a nouzové osvětlení				