





LEGENDA SVÍTIDEL

- A ŽÁROVKOVÉ SVÍTLIDLO 1x60W, PŘISAZENÉ, IP20
- B ŽÁROVKOVÉ SVÍTLIDLO 1x60W, PŘISAZENÉ, IP20
S POHYBOVÝM ČIDLEM
- C ŽÁROVKOVÉ SVÍTLIDLO 1x60W, PŘISAZENÉ, IP44
S POHYBOVÝM ČIDLEM
- E ŽÁŘKOVÉ SVÍTLIDLO 1x18W, PŘISAZENÉ, IP20
K INSTALACI DO KUCHYŇSKÉ LINKY
- N1 NOUZOVÉ SVÍTLIDLO 5W LED BEZ PÍKTOGRAMU
INVERTER 1 HOD., AUTOTEST, STŘIPOPI

LEGENDA OVLÁDACÍCH PŘÍSTROJŮ

-  TLÁČKOVÝ OVLADAČ Č. 1/0, IP20, POD OMITKOU S ORIENTAČNÍ DOUŠŤAKOU
-  SPINAČ OSVĚTLENÍ Č. 1/0, IP20, POD OMITKOU
-  PŘEPÍNAČ OSVĚTLENÍ Č.5, IP40, POD OMITKOU
-  ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE, POD OMITKOU

POZNÁMKA:

Rozvody osvětlení budou provedeny kabely CYKY-J.

Kabely světelných rozvodů budou uloženy pod omítkou.

Vypínače na 1.NP budú inštalované 1,2m nad podlahou, pokiaľ nie je stanovené inak. Realizačná firma ZAIST, aby typ inštalovaných svietidiel spĺňoval požadovanú intenzitu osvetlenia v jednotlivých miestnostiach dle ČSN 73 4301/21.

Napětová soustava:

Základní ochrana:

Ochrana při poruše:

Doplňková ochrana:

3 NPE, 230/400V, 50 Hz, TN-C-S
izolaci dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
kryty a přepážkami dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
proudové chrániče
ochranné pospojování

ZODP. PROJ.	Ing. KAREL ČAJKA	DATUM	4/2014	KARASKO CZ,s.r.o. U Hřbků 251/119 709 00 Ostrava Nová Ves
VYPRACOVAL	VLADIMÍR HOCHMANN	MĚŘITKO	1:75	
INVESTOR	SMO MO Moravská Ostrava a Přívoz Prokešovo nám. 8, 729 29 Moravská Ostrava	ZAK.Č.	11K/13	
AKCE	Rekonstrukce bytového domu Newtonova 18		DSP	
ČÁST	D.1.4 Elektroinstalace			
OBSAH	Půdorys 2.NP + 3.NP- umělé a nouzové osvětlení			2