



## Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 2013-08-26

Naše zn.: 1.1/8025/8103/13/Dan

Vyřizuje: Jiří Daniec

Tel.: 597 475 157

Fax.: 596 118 217

E-mail: daniec.jiri@ovak.cz

Pan

Ing. Karel Čajka

Třanovice 37

739 52 TŘANOVICE

Datum: 2013-09-18

Vyjádření k existenci zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Stavba : Rekonstrukce bytového domu

Katastr : Přívoz

Ulice : Newtonova 18

Parcela : 1031

Investor : Statutární město Ostrava

V blízkosti zájmového území stavby se nachází vodovod DN 100 a kanalizace DN 600 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Jejich orientační umístění je patrné z přiložené situace.

Přesné vytyčení našich zařízení v dotčeném území je možné objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu: do průměru 500mm (včetně) - 1,5 m,

nad průměr 500mm - 2,5 m.

U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

V ochranném pásmu nelze umisťovat zařízení stavenišť, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru.

Dokumentace pro řízení k povolení stavby nám bude předložena k posouzení a odsouhlasení.

Platnost vyjádření je dva roky.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28 / 3114



729 71 Ostrava - Moravská Ostrava

Jiří Daniec

technický pracovník oddělení dokumentace

Příloha: situace

