



- ZÁSUVKA 16A/230V, IP20
- DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 16A/230V, IP20
- ⌘ SPORÁKOVÁ KOMBINACE 20A/400V, IP20
- ⊕ DOPĽŇUJÚCI POSPOJOVÁNÍ
- KABELY ULOŽENÉ POD OMÍTKOU

POZNÁMKA:

Zásuvkové a silové rozvody budú provedeny kabeľmi CYKY–J.
Kabeľy zásuvkových a silových rozvodů budú uloženy pod omítkou.
Zásuvky na 1.NP budú inštalované 0,3m nad podlahou, pokiaľ není stanovené inak.

Napětová soustava: 3 NPE, 230/400V, 50 Hz, TN–C–S
Základní ochrana: izolací dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2
Ochrana při poruše: krytý a přepážkami dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2
Doplňková ochrana: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2
ochranné pospojování

ZODP.PROJ.	Ing. KAREL ČAJKA	DATUM	4/2014	KARASKO CZ s.r.o. U Hrábků 251/119 709 00 Ostrava Nová Ves	
VYPRACOVAL	VLADIMÍR HOCHMANN	MEŘITKO	1:75		
INVESTOR	SMO MO Moravská Ostrava a Přívoz Prokešovo nám. 8, 729 29 Moravská Ostrava	ZAK.Č.	11K/13		
	STUPEŇ	DSP		VÝKRES	VÝTIŠK
AKCE	Rekonstrukce bytového domu Newtonova 18				
ČÁST	D.1.4 Elektroinstalace				
OBSAH	Půdorys 1.NP - Silnoproudé rozvody				