

Poznámka:

Rozváděče RE bude proveden a instalovaný do výšky dle přípojovacích podmínek ČEZ Distribuce a.s.

Rozváděče RE bude obezdněn.

V měřené části rozváděče RE bude umístěna svorkovnice PAS k napojení vodičů CYA 25 (16) z/ž.

V rozdělení RE nebude provedena instalace HD0, dle přípojovacích podmínek ČEZ a.s. bude ponechána prostorová rezerva pro přípodnou instalaci HD0.

ROZMĚRY ROZVÁDĚČŮ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ,
ROZMĚRY SE MŮŽOU LIŠIT ODLIŠNÝM ROZMÍSTĚNÍM
PŘÍSTROJŮ A PŘÍPOJNIC.

Označení rozvodnice:

Rozvodnice:



Typ. označení:

Stupeň krytí:

Vnitřní Šířka x Výška x Hloubka:

Výklenek Šířka x Výška x Hloubka:

Vnější šířka x Výška x Hloubka:



ZODP.PROJ.	Ing. KAREL ČAJKA	DATUM	4/2014	KARASKO CZ,s.r.o. U Hrubců 2561/19 709 00 Ostrava Nová Ves	
VÝPRAČOVÁN	VLADIMÍR HOCHMANN	MÉRITKO	1:75		
INVESTOR	SMO MO Moravská Ostrava a Přívoz	ZAK.Č.	11K/13		
	Prokešovo nám. 8, 729 29 Moravská Ostrava	STUPEŇ	DSP		
AKCE	Rekonstrukce bytového domu Newtonova 18			VÝKRES	VÝTISK
ČAST	D.1.4 Elektroinstalace			8	
OBSAH	Rozváděč RE - přehledové schéma				