

# Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.: BO404  
ZE DNE: 04.2018

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 18811/2018/OV/HOK  
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 18811/2018/OV/HOK  
VYŘIZUJE: Kokeš  
TEL.: 595 138 157  
E-MAIL: zdenek.kokes@khsova.cz

BRES spol. s r.o.  
Bc. Jan Hvězda  
Nám. Republiky 1  
614 00 Brno

DATUM: 19.4.2018

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), posoudila žádost Statutárního města Ostravy ze dne 11.4.2018, o vyjádření ke stavebnímu souhlasu, v zastoupení společnosti BRES spol. s r.o., na základě zmocnění ze dne 24.7.2017 ve věci zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro stavební souhlas „Výměna plynových kotlů a souvisejících zařízení v budově MŠO, Poděbradova 19, PO“

### s o u h l a s í .

#### Odůvodnění:

Na základě žádosti Statutárního města Ostravy ze dne 11.4.2018, o vyjádření ke stavebnímu souhlasu, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Předmětem projektové dokumentace rekonstrukce stávající plynové kotelny v budově MŠO na ulici Poděbradova 1103/19, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz. Stávající kotelná je osazena 5 kotli. Po demontáži budou nově instalovány 4 plynové kondenzační kotle o výkonu 24kW. Kotle budou vyrábět topnou vodu pro vytápění objektu. Kondenzační kotle o jmenovitém výkonu 4x24 kW, budou instalovány v přízemí objektu mateřské školy v prostoru stávající kotelny. Teplá topná voda bude dopravována oběhovým čerpadlem do stávajícího systému ÚT. Součástí stavby je související technologické vybavení.

Předložená projektová dokumentace odpovídá požadavkům zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů.

#### Rozdělovník:

##### Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2

1x adresát, DS

1x KHS, HOK 3, 1+2

Ing. Aleš Kaluža, v.r.  
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální II  
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě

IČ: 71009167  
ID datové schránky: w8pai4f  
web: www.khsova.cz

Úřední hodiny:  
pondělí, středa 8:00 – 17:00