

## Dodatečná informace č. 1

k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku s názvem

### „Výměna výkladců a oken v 1.NP Puchmajerova 1799/9 Moravská Ostrava“

zadávané jako zakázka malého rozsahu v souladu s ust. §§ 27 a 31 zákona  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

zadavatelem

### Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Zadavatel tímto poskytuje na základě požadavku uchazeče dodatečnou  
informaci k zadávacím podmínkám na výše uvedenou veřejnou zakázku.

#### **Dotaz:**

Je možné nabídnout 5 komorový profil za předpokladu splnění všech  
ostatních technických požadavků na okna?

#### **Odpověď:**

Za předpokladu splnění všech ostatních technických požadavků na okna je  
možno nabídnout místo šestikomorového plastového profilu profil  
pětikomorový.

V Ostravě, dne 23. 9. 2019

.....  
Bc. Martin Cyž, v.r.  
vedoucí oddělení správy majetku  
pověřen zastupováním funkce  
vedoucího odboru majetkového