

Dodatečná informace č. 2 k zadávacímu řízení

na veřejnou zakázku s názvem

„Zákrejsova 9 – rekonstrukce bytového domu“

zadávanou jako zakázka malého rozsahu v souladu s ust. § 18 odst. 5, ust. § 12 odst. 3 a ust. § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“) zadavatelem

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Zadavatel tímto na základě požadavku uchazeče ze dne 16. 2. 2016 poskytuje dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz č. 1:

ve výkazu výměr stavební části se nachází pro ocenění pol.107 digestoř

107	R	Digestoř-dodávka vč. montáže	soubor	12,00
		12		12,00

ve výkazu výměr VZT se nachází pro ocenění digestoř

2		Digestoř-odsavač pro min. 330 m ³ /h	ks	12
---	--	---	----	----

Žádám o upřesnění, kde máme provést nacenění digestoře ve výkazu výměr.

Odpověď:

Uchazeč ocení dodávku vč. montáže digestoře ve výkazu výměr VZT. Ve výkazu výměr stavební části nebude uchazeč pol. č. 107 oceňovat, přičemž toto nebude považováno za nedodržení zadávacích podmínek dle čl. 8 odst. 8.3 zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2:

ve výkazu výměr stavební části se nachází pro ocenění pol. 131

131	766 67-0032.RAC	Dveře plastové atypické s nadsvětlíkem bílé, 90 x 260 cm, dodávka a montáž	kus	1,00
-----	-----------------	--	-----	------

Ve výpisu výrobků se jedná pod odkazem P1 o okno, žádáme o upřesnění.

Odpověď:

Jedná se o plastové dveře.

Dotaz č. 3:

ve výkazu výměr stavební části se nachází pro ocenění pol. 130

130R	Oprava stávajících plastových oken vč. dodávky chybějících prvků	soubor	1,00
------	--	--------	------

Žádáme o rozčlenění souboru 1 tak, aby byl jasný počet kusů oprav výplní otvorů a o jaké prvky se jedná, které se mají dodat (opravit).

Odpověď:

Bude provedeno seřízení kování stávajících plastových oken, doplnění chybějících prvků oken (např. okenních klik atd.) a zajištěna jejich funkčnost. Jedná se o 12 ks oken vel. 1600 x 1800 mm, 20 ks oken vel. 1200 x 1800 mm a 6 ks oken vel. 500 x 600 mm.

Dotaz č. 4:

V položkovém rozpočtu s názvem „Zdravotně technické instalace“ je oddíl 725 Zdravotechnika – zařiz. předměty. V položkách 72 – 82 jsou uvedeny jednotlivé zařizovací předměty, ale z daných položek není zřejmé, zda-li se jedná pouze o dodání zařizovacích předmětů, nebo i o jejich montáž, i když ta v rozpočtu uvedena není. Podle kódu položek nešly v cenících tyto položky dohledat. Žádáme o sdělení, zda-li mají být výše uvedené položky kalkulovány včetně montáže, nebo bude rozpočet doplněn o montáž předmětných zařizovacích předmětů uvedených pod číslem 72 -82.

Odpověď:

V položkovém rozpočtu „Zdravotně technické instalace“ oddíl 725 Zdravotechnika – zařiz. předměty“ v položkách 72-82 kalkulujte dodávku včetně montáže uvedených zařizovacích předmětů.

Dotaz č. 5:

Prosím o bližší specifikaci pol.č. 130 ve stavební části, pokud tedy nedojde ve finále ke kompletní výměně okenních výplní.

Odpověď:

Na tento dotaz je odpovězeno v dotazu č. 3 této dodatečné informace.

Dotaz č. 6:

Je možné domluvit si prohlídku předmětného domu?

Odpověď:

Zadavatel umožní uchazečům prohlídku místa plnění, a to dne 23. 2. 2016. Sraz účastníků bude v 9:00 hod. před bytovým domem.


Dotaz č. 7:

Prosím o sdělení, zda pro VZ - Zákřejsova 9, v bodě 5.2 b vaší zadávací dokumentace, požadujete živnostenské oprávnění na celkové provádění staveb nebo postačí živnostenské oprávnění pro všechny obor, které VZ obsahuje.

Odpověď:

Zadavatel požaduje živnostenské oprávnění k provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

V Ostravě dne 19. 2. 2016



Ing. Jiří Vozňák

vedoucí odboru investic a místního hospodářství

